

No. Resit : 160712IKE05602
Tkh Resit : 12-Jul-2016

Borang W
(Peraturan 97)

App Id : SJT1612016012202
Ruj Kami : KK6973/13

SURUHANJAYA TENAGA
AKTA BEKALAN ELEKTRIK 1990

PERAKUAN KELULUSAN

Mengikut peraturan 97 Peraturan-peraturan Elektrik 1994, Perakuan ini dikeluarkan kepada

MEGA KABEL SDN BHD
(nama pengilang)

yang beralamat di
**NO.2, JALAN MAHIR 5, TAMAN
PERINDUSTRIAN CEMERLANG, 81800
ULU TIRAM, JOHOR**
(alamat)

dan kelulusan diberikan untuk

MENGILANG	MEMPAMER ¹	MENJUAL	MENGIKLAN*
-----------	-----------------------	---------	------------

kelengkapan yang perihalnya dinyatakan di bawah ini, terus daripada,
MEGA KABEL SDN BHD
NO. 2 & 4, JALAN MAHIR 5, TMN PERINDUSTRIAN CEMERLANG,
81800 ULU TIRAM, JOHOR
MY - MALAYSIA

(nama dan negara pengilang)
dan kelengkapan itu mematuhi:

- (a) Standard : **Safety BS 6004:00**
(b) Laporan Ujian Jenis No : **Safety SIRIM QAS T/R SIRIM 2012EL0192**
(c) Tarikh Ujian : **Safety 16-Feb-2012**

bagi tempoh **satu** tahun dari tarikh dikeluarkan/ diperbaharui* seperti yang ditunjukkan di bawah
tertakluk kepada syarat-syarat berikut:
- SEPERTI LAMPIRAN A -

Tarikh dikeluarkan/ diperbaharui* : 04-Jul-2016
Kelulusan No : 13241/13

Tarikh Habis Tempoh : 28-Aug-2017
Fee RM : 110.00

Perihalan Kelengkapan

Kelengkapan : PVC INSULATED CABLE (NON-ARMoured) FOR ELECTRIC POWER AND LIGHTING
Nama Dagangan : MEGA KABEL
Jenis / Model : 2 CORES X 2.5 SQ MM (FLAT TWIN)

Spesifikasi Kelengkapan

Voltan : 300/500 Volt.
Frekuensi : - Hz.

Kuasa : - Watt.
Arus : - Amp.



Ir. FAIRUS BINTI ABD. MANAF
Ketua Unit Kelengkapan
Jabatan Keselamatan Elektrik
Suruhanjaya Tenaga

1. Kelengkapan yang diluluskan adalah dicadangkan hanya untuk dipamerkan dan bukan untuk dijual, dipasang atau digunakan.
* Potong yang mana berkenaan.

No. Perakuan : SJT161307084642016

App ID : SJT1612016012202

Syarat-Syarat:

- i) Kelengkapan ini hendaklah melalui Skim Pengesahan Barangan Sirim;
- ii) Kelengkapan ini hendaklah dilekatkan dengan label yang dikeluarkan oleh SIRIM; dan
- iii) Permohonan pembaharuan Perakuan Kelulusan berserta dengan bayaran hendaklah dibuat tidak kurang dari empat belas (14) hari dari tarikh habis tempoh Perakuan (Peraturan 106, Peraturan-Peraturan Elektrik (Pindaan) 2003).



Ir. FAIRUS BINTI ABD. MANAF
Ketua Unit Kelengkapan
Jabatan Keselamatan Elektrik
Suruhanjaya Tenaga