



No. Resit : 200703IKE05448
Tkh Resit : 03-Jul-2020

Borang W
(Peraturan 97)

App Id : SJT1612020011361
Ruj Kami : 6002039/KK7390/20

SURUHANJAYA TENAGA
AKTA BEKALAN ELEKTRIK 1990

PERAKUAN KELULUSAN

Mengikut peraturan 97 Peraturan-peraturan Elektrik 1994, Perakuan ini dikeluarkan kepada

MEGA KABEL SDN BHD
(nama pengilang)

yang beralamat di

**NO.2, JALAN MAHIR 5, TAMAN
PERINDUSTRIAN CEMERLANG, 81800
ULU TIRAM, JOHOR**
(alamat)

dan kelulusan diberikan untuk

MENGILANG	MEMPAMER ¹	MENJUAL	MENGIKLAN *
------------------	------------------------------	----------------	--------------------

kelengkapan yang perihalnya dinyatakan di bawah ini, terus daripada,

- SEPERTI LAMPIRAN A -
(nama dan negara pengilang)

dan kelengkapan itu mematuhi:

- (a) Standard : **- SEPERTI LAMPIRAN A -**
(b) Laporan Ujian Jenis No : **- SEPERTI LAMPIRAN A -**

bagi tempoh **satu** tahun dari tarikh dikeluarkan/ diperbaharui* seperti yang ditunjukkan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat berikut:

- SEPERTI LAMPIRAN B -

Tarikh dikeluarkan/ diperbaharui* : 03-Jul-2020

Tarikh Habis Tempoh : 02-Jul-2021

Kelulusan No : **15 MODEL SAHAJA .
SEPERTI LAMPIRAN YANG
DISAHKAN OLEH ST.**

Fee RM : 220.00

Perihal Kelengkapan

Kelengkapan : PVC INSULATED PVC SHEATHED CABLE
Nama Dagangan : MEGA KABEL

Spesifikasi Kelengkapan

- SEPERTI LAMPIRAN A -

Ir. FAIRUS BINTI ABD. MANAF
Ketua Unit Kelengkapan
Jabatan Keselamatan Elektrik
Suruhanjaya Tenaga

1. Kelengkapan yang diluluskan adalah dicadangkan hanya untuk dipamerkan dan bukan untuk dijual, dipasang atau digunakan.

* Potong yang mana berkenaan.

No. Resit : 200703IKE05448

Ruj Kami : 6002039/KK7390/20

No. Perakuan : SJT161307084442020

Tkh Resit :

App ID : SJT1612020011361

Nama Kelengkapan : MEGA KABEL PVC INSULATED PVC SHEATHED CABLE

No. Piawaian : MS 2112-4:2009+A1:2015

Negara Pengilang : MALAYSIA

Bil.	Jenis / Model	No Kelulusan	Fasa	Kuasa (Watt)	Arus (Amp)	Voltan (Volt)	Frikkuensi (Hz)	Laporan Ujian Jenis	
								Keselamatan	Kecekapan Tenaga
1.	4 core x 6mm ² Class 2	9065/20	1	-	-	300/500	-	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2020EA0522+2020EA0523 Test Date : 12-Jun-2020	Test Date :
								CB CERT : - IDEN. DECL :	
2.	4 core x 2.5mm ² Class 2	9079/20	1	-	-	300/500	-	2020EA0522+2020EA0523 Test Date : 12-Jun-2020	Test Date :
								CB CERT : - IDEN. DECL :	
3.	2 core x 1.5mm ² Class 2	9067/20	1	-	-	300/500	-	2020EA0522+2020EA0523 Test Date : 12-Jun-2020	Test Date :
								CB CERT : - IDEN. DECL :	
4.	3 core x 2.5mm ² Class 2	9068/20	1	-	-	300/500	-	2020EA0522+2020EA0523 Test Date : 12-Jun-2020	Test Date :
								CB CERT : - IDEN. DECL :	
5.	3 core x 1.5mm ² Class 2	9069/20	1	-	-	300/500	-	2020EA0522+2020EA0523 Test Date : 12-Jun-2020	Test Date :
								CB CERT : - IDEN. DECL :	
6.	3 core x 6mm ² Class 2	9070/20	1	-	-	300/500	-	2020EA0522+2020EA0523 Test Date : 12-Jun-2020	Test Date :
								CB CERT : - IDEN. DECL :	
7.	4 core x 1.5mm ² Class 2	9071/20	1	-	-	300/500	-	2020EA0522+2020EA0523 Test Date : 12-Jun-2020	Test Date :
								CB CERT : - IDEN. DECL :	

Bil.	Jenis / Model	No Kelulusan	Fasa	Kuasa (Watt)	Arus (Amp)	Voltan (Volt)	Frikuenasi (Hz)	Laporan Ujian Jenis	
								Keselamatan	Kecekapan Tenaga
8.	2 core x 4mm ² Class 2	9072/20	1	-	-	300/500	-	2020EA0522+2020EA0523 Test Date : 12-Jun-2020	Test Date :
								CB CERT : - IDEN. DECL :	
9.	3 core x 4mm ² Class 2	9073/20	1	-	-	300/500	-	2020EA0522+2020EA0523 Test Date : 12-Jun-2020	Test Date :
								CB CERT : - IDEN. DECL :	
10.	4 core x 4mm ² Class 2	9074/20	1	-	-	300/500	-	2020EA0522+2020EA0523 Test Date : 12-Jun-2020	Test Date :
								CB CERT : - IDEN. DECL :	
11.	2 core x 6mm ² Class 2	9075/20	1	-	-	300/500	-	2020EA0522+2020EA0523 Test Date : 12-Jun-2020	Test Date :
								CB CERT : - IDEN. DECL :	
12.	2 core x 2.5mm ² Class 2	9076/20	1	-	-	300/500	-	2020EA0522+2020EA0523 Test Date : 12-Jun-2020	Test Date :
								CB CERT : - IDEN. DECL :	
13.	2 core x 10mm ² Class 2	9077/20	1	-	-	300/500	-	2020EA0522+2020EA0523 Test Date : 12-Jun-2020	Test Date :
								CB CERT : - IDEN. DECL :	
14.	3 core x 10mm ² Class 2	9078/20	1	-	-	300/500	-	2020EA0522+2020EA0523 Test Date : 12-Jun-2020	Test Date :
								CB CERT : - IDEN. DECL :	
15.	4 core x 10mm ² Class 2	9066/20	1	-	-	300/500	-	2020EA0522+2020EA0523 Test Date : 12-Jun-2020	Test Date :
								CB CERT : - IDEN. DECL :	

————— 15 Jenis Kelengkapan Sahaja —————



Ir. FAIRUS BINTI ABD. MANAF
Ketua Unit Kelengkapan
Jabatan Keselamatan Elektrik
Suruhanjaya Tenaga

No. Perakuan : SJT161307084442020

App ID : SJT1612020011361

Syarat-Syarat:

- i) Kelengkapan ini hendaklah melalui Skim Pengesahan Barangan Sirim;
- ii) Kelengkapan ini hendaklah dilekatkan dengan label yang dikeluarkan oleh SIRIM; dan
- iii) Permohonan pembaharuan Perakuan Kelulusan berserta dengan bayaran hendaklah dibuat tidak kurang dari empat belas (14) hari dari tarikh habis tempoh Perakuan (Peraturan 106, Peraturan-Peraturan Elektrik (Pindaan) 2003).



Ir. FAIRUS BINTI ABD. MANAF
Ketua Unit Kelengkapan
Jabatan Keselamatan Elektrik
Suruhanjaya Tenaga